






- ・散光配光／ウォールウォッシャー配光
- ・指定の別売調光器を使用してください。  
調光範囲（100%～約1%）
- ・壁スイッチ操作で配光切替  
（散光配光／ウォールウォッシャー配光）  
【設定した配光から点灯可能】  
散光配光：3回／ウォールウォッシャー配光：5回
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご利用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付けの場合は補強材を入れてください。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 定格光束（散光配光：3500K）         | 435lm    |
| 固有エネルギー消費効率              | 85.2lm/W |
| 定格光束（ウォールウォッシャー配光：2700K） | 270lm    |
| 固有エネルギー消費効率              | 52.9lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|    |               |          |   |      |       |       |                        |
|----|---------------|----------|---|------|-------|-------|------------------------|
| 7  | 電源ユニット        | 鋼板       | 1 | 皮相電力 | 6VA   | 品名    | LED高気密ダウンライト           |
| 6  | 本体            | アルミダイカスト | 1 | 入力電圧 | 100V  | 型番    | AD 52724               |
| 5  | 取付パネ          | ステンレス板   | 2 | 入力電流 | 0.06A | 図番    |                        |
| 4  | パッキン          | シリコン     | 1 | 消費電力 | 5.1W  | 適合ランプ | LED                    |
| 3  | 枠             | アルミダイカスト | 1 | 力率   | 高力率   | W×数   | 5.1W×1灯                |
| 2  | ウォールウォッシャーパネル | ポリカーボネイト | 1 | 質量   | 0.6kg | 色・形   | 3500K/2700K・演色性(Ra 83) |
| 1  | パネル           | アクリル     | 1 | 特記事項 | IP30  | 承認    | 審査                     |
| 部番 | 部品名           | 材質       | 数 | 備考   |       | 泰     | 野口                     |
|    |               |          |   |      |       |       | 立案                     |
|    |               |          |   |      |       |       | 志村                     |
|    |               |          |   |      |       |       | 20210514               |

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社