





## ■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AD37606L・AD37607L	AC100V	0.07A	4.0W	LDA4-H-E17/E/S/W×1

## ■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。



### 1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

### 2 天井に埋込穴をあける


埋込穴寸法	天井材厚
φ75±2	3~25mm

## 3 電源線を接続する

ソケットのストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り容量15A以下)はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。但し、無理な力を加えないでください。接続端子が破損します。

### △警告 電源の接続は確実に行ってください。



接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。



## 4 本体を取付ける

取付バネを矢印の方向に押さえて器具を天井穴へ入れ、水平に押し上げる。

※天井材厚が薄い場合、天井との間に隙間が空くことがありますので、この場合は一度バネを押し広げてから埋込穴に挿入してください。




## 5 ランプを取付ける

## 6 点灯の確認を行なう

### ■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.1m以上離してください。



!  
器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

### ■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

### ■LEDランプ使用上のご注意

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。