

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 (切替動作試験)		・51%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替	
高温動作試験		・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保	
照度1ルクス確保		・常温時に床面照度2ルクスを確保	

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・D種(第三种)設置工事を行ってください。
- ・交換用蓄電池の品番は6H15FAです。
- ・蓄電池のコネクターの接続は電源を切ってから行ってください。
- ・充電回路の途中に点滅スイッチを設けないでください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電池内蔵型
- ・充電モニター(充電インジゲータ)付
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

適合

JIS 15501

認定番号

3AE-1073

評価番号

LALE-024

認定番号

3AE-1073

3-φ6.5×9 取付穴

端子台

電源穴

定格光束	495 lm
固有エネルギー消費効率	52.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力 10/10/11VA	品 名 階段通路誘導灯
6	ローレットビス	Bsbm	1	ニッケルメッキ	型 番 AR 52842
5	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	図 番
4	直流電源装置		1	LP1117LKXXAMA24E-9	適合ランプ LED (JIS C 8154:2015適合)
3	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	W×数 -
2	蓄電池		1	6.0V 1450mAh	色・形 2700K Ra83
1	パッキン	EPT単発泡	1	白色	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20210401

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社