

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 施工取扱説明書

型 番 AEE951135・AEE951136

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容です。	
⚠ 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	この部品は天井埋込専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	
	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。		
分解禁止 ⚡	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	禁止 ⊘	部品のすきまなどに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
⚠ 厳守			部品を布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

⚡ 水ぬれ禁止	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	禁止 ⊘	ガス機器など温度が高くなるもの上への取付けや、器具の下にストローなどの高温のものを置かないでください。 →火災の原因になります。
⊘ 禁止	周囲温度0～35℃、湿度40～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。		

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・取り扱い・工事などのご相談は、
まずお問い合わせの販売店・工事店へご依頼ください。

製品・お取り扱いなどのご相談は

修理・アフターサービスのお問い合わせは

「お客様相談室」

「サービスセンター」

ナビダイヤル(全国共通番号)
電話 ☎ 0570-055123
受付時間：9:00～17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
FAX 072-986-5036

ナビダイヤル(全国共通番号)
電話 ☎ 0570-015123
FAX ☎ 0570-025123
受付時間：9:00～17:30
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●ナビダイヤルにかからない場合は、「お客様相談室」☎072-986-5081にお電話願います。
●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2008年10月現在)

保証とアフターサービスについて

保証について

・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
・ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店（工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

再生紙を使用しています。 取説No. D05-010 KU/S・T-001

■LED照明器具適合品番

ADE650279・ADE650280・ADE650281・ADE650282・ADE650287・ADE650288
ADE650289・ADE650290・ADE650291・ADE650292・ADE650293・ADE650294
ADE650295・ADE650296・ADE650297・ADE650298




■LEDユニットについて

※このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。必ず適合のLED照明器具を使用してください。
落下の原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

このような場所には取付けしないでください。



1 施工前の確認


器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

品番により、適合穴径が異なります。


3 本体を取付ける

- ①取付金具を金具上部に止める。
- ②取付金具を内側に押えながら天井に挿入する。
- ③板止め状態とする。
- ④取付金具を引き下げてリニューアルプレートを実際に取り付ける。



△注意 LED照明器具取付時

LED照明器具の取付金具がリニューアルプレートの金具に接触しないように取り付けてください。
接触すると、LED照明器具のすれ落ちの原因となります。



❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。